

Palmarkadun katusuunnitelman hyväksyminen

Elinvoimalautakunta 01.11.2022 § 90
407/10.03.01.01/2022

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on suunnittelun vuosisopimukseen perustuen laatinut Palmarkadun katusuunnitelman. Suunnitelma sisältää Nummelassa, Palman asemakaava-alueelle (N123) suunnitellun kadun ja vesihuollon sekä jalankulun ja pyöräilyn väylän. Asfalttipäällysteisen kadun sekä jalankulun ja pyöräilyn väylän pituus on 350 metriä. Kadun leveys on 5,50 metriä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylän leveys on 3,5 metriä. Ajouradan sekä jalankulun ja pyöräilyn väylän väliin jää n. 3 metrinen välikaista, johon rakennetaan kadunvarsipysäköintiä ja viheristutuksia. (Paaluväli 90-320). Alueelle rakennetaan hulevesiverkosto alueen kuivatusta varten sekä jätevesiviemäri ja vesijohto niin että alueen uudet asuintontit saadaan liitettyä kunnan vesihuoltoverkoston piiriin. Hulevesiviemäri ja vesihuoltoverkostot liitetään kunnan nykyisiin verkostoihin Vihdintiellä. Kadunrakennustöiden yhteydessä rakennetaan myös katuvalaistus.

Katusuunnitelmaehdotus on pidetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä verkkosivuillemme <http://www.vihti.fi/kuulutukset> sekä Vihdin kunnan virastolla os. Asemantie 30, Nummela, 10.10. – 24.10.2022 välisenä aikana.

Suunnitelmaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Taloudelliset vaikutukset:
Rakentamiskustannusarvio on 660.275€.

Valmistelija	Ermo Mattila etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 4675393
Esittelijä	Tekninen johtaja Matti Kokkinen
Ehdotus	Elinvoimalautakunta hyväksyy Palmarkadun katusuunnitelman, pituus- ja tyyppipoikkileikkukset sekä liikenteenohjaussuunnitelman.
Päätös	Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi	