

Vihdin kunnan lausunto Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä

Ympäristölautakunta 13.09.2023 § 34
277/00.04.01.03/2023

Lohjan ympäristönsuojelu pyytää lausuntoa ympäristönsuojelumääräysluonnoksesta ja niiden perusteluista. Lausunto pyydetään toimittamaan Lohjan ympäristönsuojeluun (PL 71 08101 Lohja) tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@lohja.fi 31.8.2023 mennessä. Lausuntopyynnön materiaaleina on sekä siistityt versiot luonnoksesta ja perusteluista että versiot, missä näkyvät muutokset suhteessa voimassaoleviin määräyksiin.

Vihdin ympäristölautakunnalle myönnettiin lausunolle lisäaikaa 15.9.2023 saakka.

Tausta

Kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten antaminen perustuu ympäristönsuojelulain 202 §:ään (527/2014) ja ne ovat verrattavissa kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin taikka rakennusjärjestykseen. Kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).

Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on edellisen kerran päivitetty viimeisimpien kuntaliitosten jälkeen (Lohjan kaupunginvaltuusto 14.1.2015 § 5. voimaantulo 29.6.2017 (KHO 29.6.2017), siirtymäsäädökset § 25 KV 14.2.2018 § 22). Lainsäädännön muutosten myötä on tullut tarpeelliseksi päivittää ja arvioida uudelleen nykyisiä ympäristönsuojelumääräyksiä.

Lohjan kaupungin hallintosäännön mukaan ympäristönsuojelumääräysten antaminen kuuluu kaupunkikehityslautakunnan lupajaoston tehtäviin. Se on käsitellyt ympäristönsuojelumääräysluonnosta kokouksessaan 11.5.2023 § 54 ja päättänyt asettaa luonnoksen päivitetystä ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista virallisesti nähtäville.

Vihdin kunnan ympäristölautakunnan lausunto

Vihdin kunnan ympäristölautakunta pitää Lohjan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä päivityksiä maltillisina ja ympäristönsuojelua edistävinä.

Vihdin kunnan ympäristölautakunnan mielestä varsinkin pinnoitettujen säiliöiden käytöstä poistamiseen liittyvät lisäykset ovat omiaan riskinarvionnillisesti estämään suurempia maa- ja pohjaveden pilaantumisia. Pohjavesialueelle ehdotettua alle 10 m³ säiliöiden yhteyteen asennettavan PEK II sijasta, Vihdin kunnan ympäristölautakunta ehdottaa vaihdettavaksi PEK I eli ykkösluokan öljynerotinta. Perusteluna, että PEK I erottaa öljyhiilivedyt 5 mg/l kun taas PEK II 100 mg/l.

Jätevesien uusien umpisäiliöiden vaatimus huoltoluukusta ja täyttymisenhälyksestä on ympäristö- ja ilmastoystävällinen vaatimus. Jätevesien käsittelypaikan vähimmäisetäisyyksien pienentäminen helpottaa kuntalaisten vesienkäsittelyn suunnittelua erimuotoisten tonttienkin osalta.

Valmistelija	Sari Brusila etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 5114 202
Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Sari Brusila
Ehdotus	<p>Ympäristölautakunta päättää antaa Lohjan kaupungin luonnoksesta ympäristönsuojelumääräyksiksi seuraavan lausunnon: Vihdin kunnan ympäristölautakunta pitää Lohjan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä päivityksiä maltillisina ja ympäristösuojelua edistävinä.</p> <p>Vihdin kunnan ympäristölautakunnan mielestä varsinkin pinnoitettujen säiliöiden käytöstä poistamiseen liittyvät lisäykset ovat omiaan riskinarvionnillisesti estämään suurempia maa- ja pohjaveden pilaantumisia. Pohjavesialueelle ehdotettua alle 10 m³ säiliöiden yhteyteen asennettavan PEK II sijasta, Vihdin kunnan ympäristölautakunta ehdottaa vaihdettavaksi PEK I eli ykkösluokan öljynerotinta. Perusteluna, että PEK I erottaa öljyhiilivedyt 5 mg/l kun taas PEK II 100 mg/l.</p> <p>Jätevesien uusien umpisäiliöiden vaatimus huoltoluukusta ja täyttymisenhälyksestä on ympäristö- ja ilmastoystävällinen vaatimus. Jätevesien käsittelypaikan vähimmäisetäisyyksien pienentäminen helpottaa kuntalaisten vesienkäsittelyn suunnittelua erimuotoisten tonttienkin osalta.</p> <p>Tämä asia tarkastetaan kokouksessa.</p>
Päätös	<p>Ympäristölautakunta päätti antaa Lohjan kaupungin luonnoksesta ympäristönsuojelumääräyksiksi seuraavan lausunnon:</p> <p>Vihdin kunnan ympäristölautakunta pitää Lohjan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä päivityksiä maltillisina ja ympäristösuojelua edistävinä.</p> <p>Vihdin kunnan ympäristölautakunnan mielestä varsinkin pinnoitettujen säiliöiden käytöstä poistamiseen liittyvät lisäykset ovat omiaan riskinarvionnillisesti estämään suurempia maa- ja pohjaveden pilaantumisia. Pohjavesialueelle ehdotettua alle 10 m³ säiliöiden yhteyteen asennettavan PEK II sijasta, Vihdin kunnan ympäristölautakunta ehdottaa vaihdettavaksi PEK I eli ykkösluokan öljynerotinta. Perusteluna, että PEK I erottaa öljyhiilivedyt 5 mg/l kun taas PEK II 100 mg/l.</p> <p>Jätevesien uusien umpisäiliöiden vaatimus huoltoluukusta ja täyttymisenhälyksestä on ympäristö- ja ilmastoystävällinen vaatimus. Jätevesien käsittelypaikan vähimmäisetäisyyksien pienentäminen</p>

helpottaa kuntalaisten vesienkäsittelyn suunnittelua erimuotoisten tonttienkin osalta.

Tämä asia tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi