

Vihdin rakentamis- ja ympäristölautakunnan lausunto AVI:n lausuntopyyntöön: Kaapelin pysyttäminen Moksjärvässä

Rakentamis- ja ympäristölautakunta 26.11.2025
391/11.02.04/2025

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Vihdin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Caruna Oy:n hakemuksesta koskien kaapelin pysyttämistä Moksjärvässä. Lausuntoa on pyydetty 30.10.2025 mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 1.12.2025 asti.

Vihdin kunnan hallintosäännön (kv 29.9.2025 § 82 liite 1) mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakentamis- ja ympäristölautakunta.

Hakemuksen mukaan Vihdin Moksjärven pohjaan on asennettu tyypiltään AXMK4x95 sähkömaakaapeli, jonka rantautumispaikat ovat kiinteistöillä 927-427-2-87 ja 927-417-1-220. Kaapeli kulkee vesialueiden 927-427-876-5 ja 927-417-1-20 kautta. Kaapeli on levitetty keväällä ennen jäiden sulamista jään päälle ja jäiden sulamisen jälkeen rantautumiskohdissa kaapeli on kaivettu maahan suojaputkeen. Lisäksi kaapeli on molemmista rantautumiskohdista painettu vesisuihkua apuna käyttäen järven pohjaan, jotta kaapeli varmasti uppoaa jäven pohjassa olevaan pohjamutaan, matalan veden (alle 2m syvyydeltään) alueelta. Kyseisen sähkömaakaapelin kautta toimitetaan sähköä kiinteistöllä 927-417-1-103 olevaa sähköliittymää varten.

Valmistelija	Sanna Hilska etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 0505916912
Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Sari Brusila
Ehdotus	Rakentamis- ja ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: Caruna Oy:n tulee huolehtia, että kaapelin asentamisesta/pysyttämisestä vesistössä tai käytöstä ei aiheudu vesistön pilaantumisen vaaraa. Jos kaapelin maahan kaivun yhteydessä on muodostunut ylijäämämaita ranta-alueelle, tulee ne sijoittaa siten, että massojen valumisesta vesistöön ei ole vaaraa. Kaapeli tulee merkitä maastoon vesiliikennelain (782/2019) mukaisesti. Jos kaapelin käyttö lopetetaan, Caruna Oy:n on poistettava kaapeli vesistöstä. Tämän pykälän osalta asia tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

