



POLTTOAINESÄILIÖ 1.4 M<sup>3</sup>

JAKELUALUE (NOIN 300 M<sup>2</sup>) PÄÄLLYSTETÄÄN NESTETIIVILLÄ, KULUTUSTA JA POLTTONESTEITÄ KESTÄVÄLLÄ KESTOPÄÄLLYSTEELLÄ ESIM. EPOKSI PINNOITE

MAHDOLLISESSA VAHINKOTILANTEESSA ESIM. YLITÄYTTÖ, SÄILIÖN YMPÄRILLE ASENNETAAN ÖLYNEROTUSPUOMI

<b>A</b>					
Tunn.	Lukum.	Muutos		Nimim.	Päiväys
Tark.	Pvm.		Hyv.	Pvm.	
K.osa/kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rek.nro	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten		
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji	Juoks.nro	
Tilaaaja, suunnittelukohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat	
<b>PARMA OY</b> NUMMELAN TEHDAS			<b>ASEMAPIIRUSTUS</b> POLTTOAINESÄILIÖ JA PINNOITETTAVA ALUE SEKÄ VAHINKOVARAUTUMINEN		
 Itkonniemenkatu 13, 70500 KUOPIO Puh. 010 33 11			Suun.	Muutos	
			TAP		
			Piirt.		
HYV.			TARK.	101027195-001-100	
			Pvm.	9.12.2024	

LIITE.  
POLTTOAINESÄILIÖ, ALUEEN PINNOITUS JA  
VAHINKOTILANTEeseen VARAUTUMINEN

