

Asia	Aktiivihiilien hankinta Luontolan vedenottamolle vuonna 2026
Hakijat/asianosaiset	tarjoaja
Selostus asiasta	<p>Nummelanharjun pohjavesialueen sisältämän liuotinpitoisuuden vuoksi, Luontolan vedenottamolla verkostoon johdettava talousvesi käsitellään aktiivihiilisuodattimilla. Aktiivihiilisuodatuksella liuotinpitoisuutta saadaan laskettua merkittävästi ja verkostoon johdettava talousvesi täyttää Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön asettamat talousveden laatuvaatimukset. Aktiivihiilisuodattimien materiaali tulee vaihtaa noin kahden vuoden välein, koska sen suodatusteho heikkenee käytössä. Luontolan vedenottamolla aktiivihiilisuodattimia on 5 kpl, joista vuorovuosina vaihdetaan suodatinmateriaali 2 suodattimeen ja toisena vuonna 3 suodattimeen.</p> <p>Vuonna 2026 vuorossa on kolmen suodattimen hiilien vaihto ja Vihdin Vesi on pyytänyt tarjouksen suodatinmateriaalista ja vaihtotyöstä. Tarjouksen antoivat Polynova Oy / Jacob Carbons AB ja Azelis Finland Oy. Molemmat tarjoajat tarjosivat kookospähkinäpohjaista ja happopestyä aktiivihiiltä. Lisäksi Polynova Oy / Jacob Carbons AB antoi vaihtoehtoisen tarjouksen vaihtoehdolla, jossa kahteen suodattimeen asennetaan happopestyä kookospähkinäpohjaista aktiivihiiltä ja yhteen suodattimeen happopestyä kivihiilipohjaista aktiivihiiltä.</p> <p>Tarjoushinnat sisältävät vanhojen aktiivihiilien poiston, uuden hiilen toimituksen ja asennuksen sekä vanhan hiilen poiskuljettamisen uusiokäyttöön. Luontolan kolmeen aktiivihiilisuodattimeen kuluu hiiltä yhteensä 16 500 kg.</p> <p>Tarjoushinnat kookospähkinäpohjaisesta aktiivihiilestä:</p> <ul style="list-style-type: none">- Polynova Oy / Jacob Carbons AB, 94 875 € (alv. 0%)- Azelis Finland Oy, 102 135 € (alv. 0%) <p>Vaihtoehtoinen tarjous kookospähkinä- ja kivihiilipohjaisista aktiivihiilestä:</p> <ul style="list-style-type: none">- Polynova Oy / Jacob Carbons AB, 78 595 € (alv. 0%) <p>Polynova Oy / Jacob Carbons AB jätti edullisemman tarjouksen happopestyä kookospähkinäpohjaisesta aktiivihiilestä ja vaihtoehtoinen tarjous oli kaikista tarjouksista edullisin. Vihdin Vesi ei ole aiemmin käyttänyt kivihiilipohjaista aktiivihiiltä, mutta sen toimivuutta on mahdollista kokeilla yhdessä suodattimessa vaarantamatta Luontolan vedenottamon toimintavarmuutta.</p> <p>Edullisimman tarjouksen jättänyt toimija on Vihdin Veden pitkäaikainen yhteistyökumppani ja aktiivihiiliin liittyvä vaihtotyö on hoitunut sujuvasti.</p>

Vesilaitoksen johtaja

7.5.2026

§ 7/2026

Toimivalta Toimintasääntö 24 § kohta 14

Päätös Päätän hankkia Luontolan vedenottamolle aktiivihiilet Polynova Oy / Jacob Carbons AB:lta vaihtoehtoisen tarjouksen mukaisesti yhteensä 78 595 € (alv. 0%)

Allekirjoitus

Krista Viitasalo
Vesilaitoksen johtaja

Tämä päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Lisätietojen antajan yhteystiedot

Krista Viitasalo, etunimi.sukunimi(a)vihti.fi, p. 050 400 2543

Hankintaoikaisuohje

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 132–135 §:ssä säädetään.

Hankintalain 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto kirjeitse

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto sähköisesti

Jos hankintapäätös on annettu käyttäen sähköistä tiedoksiantoa hankintalain 127 §:n mukaisesti ehdokkaan ja tarjoajan on katsottu saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan

Vesilaitoksen johtaja

7.5.2026

§ 7/2026

käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun asianomainen pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:

Vihdin Tekninen lautakunta
Kirjaamo, PL 13, 03101 Nummela
käyntiosoite: Asemantie 30, 03100 Nummela.
sähköposti: kunnanvirasto@vihti.fi

Päätöksen nähtävänäpito Tämä päätös on nähtävänä Vihdin kunnan internetsivuilla 7.5.2026 alkaen.

Tiedoksianto asianosaisille ja muille

pvm.	tiedoksiantotapa	kenelle
7.5.2026	sähköpostitse	tarjoaja

Tiedoksiantaja

Krista Viitasalo
vesilaitoksen johtaja